

漳浦县万安工业园污水增压泵站及管网工程—一体化污水预制提升泵站设备采购及安装项目招标公告

<!--[if !supportLists]-->1.招标条件

本招标项目漳浦县万安工业园污水增压泵站及管网工程—一体化污水预制提升泵站设备采购及安装项目，招标人为漳浦万安经济发展有限公司，招标项目资金来自县财政投入解决，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对漳浦县万安工业园污水增压泵站及管网工程—一体化污水预制提升泵站设备采购及安装项目进行公开招标。

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：漳浦县万安工业园；

2.2 工程建设规模：本次招标的内容为漳浦县万安工业园污水增压泵站及管网工程配套的两套一体化污水预制提升泵站。具体详见招标人提供的设计施工图纸与工程量清单；

2.3建设工期：总工期为180个日历天；

2.4标段划分：无；

2.5本次招标采购设备：

2.5.1采购设备名称：一体化污水预制提升泵站，成套预制泵站（一体化、地埋式）2座，预制泵站主体由玻璃钢井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、内置粉碎性格栅、智能控制系统和通风及进出水口的柔性接头等重要部件组成，必须在制造商工厂整体装配调试完成。一体化泵站设备进水口弹性接头、出水口弹性接头以外的材料设备不在本次的招标范围内；

2.5.2数量：成套预制泵站（一体化、地埋式）2座；

2.5.3技术规格：具体参数如下：

（1） 1号泵站：流量每天0.96万m³/d，井筒直径3.0米，水泵采用3台，2用1备，单台水泵流量200m³/h，扬程33米，额定功率26.5千瓦，电机级数2级，额定速度≥2967转数/分钟，泵出水口DN100，水泵每小时最大起停次数≥20次，配1台粉碎型格栅，配1台手电一体刀型阀，水泵用配电箱须经国家3c认证。泵站：进水管口径：DN500、进水管管底标高16m、出水管口径DN300、出水管管中心标高25.02米；地面标高26.5米，泵站底板标高14.081米。说明：图纸上的清单与招标文件不符的以招标文件的说明为准，具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》；

（2） 2号泵站：流量每天0.45万m³/d，井筒直径3.0米，水泵采用3台，两用一备，单台水泵流量100m³/h，扬程23米，额定功率13千瓦，电机级数2级，额定速度≥2973转数/分钟，泵出水口DN100，水泵每小时最大起停次数≥20次，配1台粉碎型格栅，配1台手电一体刀型阀，水泵用配电箱须经国家3c认证。泵站：进水管口径：DN400、进水管管底标高18.4m、出水管口径DN200、出水管管中心标高22.77米、地面标高24.2米。泵站底板标高16.035米。说明：图纸上的清单与招标文件不符的以招标文件的说明为准，具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》；

2.5.4交货地点：漳浦县万安工业园本工程施工现场；

2.5.5交货期：中标人应于招标人发出书面供货通知之日起60个日历天内，将设备运送至招标人指定的交货地点，并在交货后30个日历天内安装、调试完成。

<!--[if !supportLists]-->3.投标人资格要求

<!--[if !supportLists]-->3.1 <!--[endif]-->投标人必须具有独立法人资格，且持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；并具有提供本招标项目的货物及服务能力（凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备招标条件的制造商（或代理商）均可成为合格的投标人）。

<!--[if !supportLists]-->3.2 <!--[endif]-->本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

<!--[if !supportLists]-->3.3 <!--[endif]-->一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年10月28日8时30分00秒至2022年11月17日23时59分59秒通过漳州工程项目交易中心网<https://gcjvzx.zhangzhou.gov.cn>采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年11月18日9时30分，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网<https://gcjvzx.zhangzhou.gov.cn>（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心网（<https://gcjvzx.zhangzhou.gov.cn>）（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招标人：漳浦万安经济发展有限公司

地址：国营福建省漳浦县万安农场场部，邮编：363200

电子邮箱：/

电话：18250671392，传真：/

联系人：黄先生

招标代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢710，邮编：363000

电子邮箱：zjobzz@126.com

电话：0596-2965573，传真：0596-2965572

联系人：小吴

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：<https://gcjvzx.zhangzhou.gov.cn>

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局

地址：漳浦县朝阳路、漳浦县人民政府大楼4楼

联系电话：0596-3106633、0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)

联系电话：0596-3208708

2022年10月27日